

第36回練馬清掃工場運営協議会を開催しました

5月19日（金）10時から運営協議会を開催しました。
議題の中で工場の操業状況や環境調査結果について報告しました。

排ガス調査結果とダイオキシン類調査結果は、以下のとおりです。いずれの数値も基準値を下回っています。

今後とも、公害防止及び環境保全に努め、環境負荷の低減に取り組んでいきます。



運営協議会の様子

排ガス調査結果

項目	基準値		炉	調査年月日			単位
	法律	協定書		1号	2号	3号	
ばいじん	0.04	0.01	1号	令和4年11月28日	令和5年2月16日	令和5年3月15日	g/m ³ N
			2号	令和4年10月18日	令和4年12月21日	令和5年2月17日	
硫黄酸化物	91	10	1号	<0.001	<0.001	<0.001	ppm
			2号	<0.001	<0.001	<0.001	
窒素酸化物	85	50	1号	<1	<1	<1	ppm
			2号	<1	<1	<1	
塩化水素	430	10	1号	<2	<2	<2	ppm
			2号	<2	<2	<2	
水銀	50	—	1号	0.41	0.31	0.13	μg/m ³ N
			2号	0.23	0.22	0.20	

ダイオキシン類調査結果

項目	基準値	調査値	調査年月日	単位
排ガス	0.1	0.00000042	令和4年11月28日	ng-TEQ/m ³ N
		0.00000033	令和5年2月16日	
		0.00000027	令和4年12月21日	

今後のトピック

定期点検補修工事（オーバーホール）を行います

10月6日（金）から12月15日（金）までの約2か月間、2基の焼却炉を順次停止し、設備のメンテナンスを行います。

※この期間は個人見学会、団体・社会科見学は実施しませんので、ご注意ください。

練馬清掃工場に関するご意見・ご質問・ご要望などをお寄せください。

練馬清掃工場 管理係 電話 03-3995-5311(代) FAX 03-3995-5317

「区民の声」についてのご案内

東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ

<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

※トップページの右下にあります。

